ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОМСКНЕФТЬ»
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

636780 Россия	Приемная	6-39-15
Томской области, г.Стрежевой	Телефакс	6-96-35
ул. Буровиков, 23	Код города	38-259

Исх. №26-370
От 30 декабря 2004 г.

ОАО «Волжский дизель имени Маминых»
Коммерческому директору
Орлову В.В.

Уважаемый Виктор Владиславович!

На Ваш запрос о качестве работы дизельных электростанций «Cummins» сообщаю:

1. В эксплуатации находится четыре агрегата CUM 1250 зав.№№25274963, 25274962 выпуска2001 года, зав.№№25276207, 33151999 выпуска 2003 года. Наработка по агрегатам соответственно составила - 7861, 8858, 12414, 11457 м/часов.
2. При работе агрегатов были выявлены следующие недостатки:
   - при переменных нагрузках происходят сбои в работе блока управления (сброс м/часов со счетчика, неравномерное распределение нагрузок при параллельной работе с последующим перегрузом и аварийной остановкой.)
   - нестабильная работа и затрудненная синхронизация при параллельной работе с потребителями имеющими частотные регуляторы,
   - выход из строя и разрушение переднего подшипника генератора агрегата № 25274963 через 3400 м/часов, 25274962 через 3700 м/часов, № 25274963 повторно при 7861 м/час.
3. Аккумуляторы блока бесперебойного питания и стартерные батареи совмещены, что приводит во время запуска к скачкам напряжения и сбою в работе электронных систем агрегатов.
4. Принято решение от дизельных электростанций «Cummins» отказаться

Главный механик
ОАО «Томскнефть» ВНК В.В.Короп

Исп. Родионов А.В.
(38259)6-94-06